



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
Российская Федерация, 150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24,
E-mail: ess01@adm.var.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы по Ярославской области
Российская Федерация 150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15,
E-mail: ngpn@adm.var.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Даниловскому, Любимскому и Первомайскому районам Ярославской области
Российская Федерация, 152470, Ярославская область, г. Данилов, ул. Володарского, 80 телефон 8(48538)5-17-09
E-mail: ond.danilov@mail.ru

г. Данилов

(место составления акта)

«17» июня 2021г.

(дата составления акта)

17.00ч.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного пожарного надзора юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 40

по адресу: Ярославская область, Даниловский район, село Серeda, ул. Октябрьская, д.34

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника ОНДиПР по Даниловскому, Любимскому и Первомайскому районам Ярославской области УНДиПР ГУ МЧС России по Ярославской области Моховой А.Н. № 67 от 17.05.2021г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказа о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Середской средней школы Даниловского района Ярославской области дошкольная группа

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: в период 20.05.-17.06.2021г. 4 рабочих дня 10 часов

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Даниловскому, Любимскому и Первомайскому районам Ярославской области УНДиПР ГУ МЧС России по Ярославской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении плановой (инициальной), выездной (документарной) проверки, указывать дату и время предъявления (направления по почте) распоряжения) 17.05.2021г.

вручено директору МБОУ Середской средней школы Абрамова Надежда Валентиновна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: Мохова Анастасия Николаевна главный государственный инспектор Даниловского, Любимского и Первомайского районов Ярославской области по пожарному надзору

(в проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ Середской средней школы Абрамова Надежда Валентиновна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

1) Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Объектом надзора является здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Середской средней школы Даниловского района Ярославской области, III степени огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности здания – Ф1.1, здание одноэтажное каменное; перегородки кирпичные, внутренняя отделка штукатурка, обои, окраска; перекрытия

междэтажные железобетонные, чердачное - деревянные стропила, кровля - металлочерепиц, наружные и внутренние капитальные стены кирпичные. Объект оборудован автоматической пожарной сигнализацией; системой оповещения и управления эвакуацией 2-го типа, система пожарной безопасности с круглосуточным мониторингом передачи сигнала о пожаре в автоматическом режиме объектовых систем сигнализации в ПЧ-48 для обеспечения реагирования подразделениями ГПС на поступающие сигналы.

(функциональные назначения объекта, (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Проводится описание: пожарной опасности строительных материалов пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степени огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. При наличии на территории предприятия нескольких зданий – дается описание конструктивной и функциональной пожарной опасности всех зданий, пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций. Остальные параметры пожарной опасности даются по наиболее взрывопожароопасному зданию или сооружению. Проводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполняемые режимные мероприятия).

2) В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены.	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений.
1.	Не обеспечено на объекте защиты с массовым пребыванием людей наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (далее ППРвРФ)	юридическое лицо ответственный за ПБ
2.	Не составлен регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.	п.54 ППРвРФ	юридическое лицо ответственный за ПБ
3.	Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, до их замены в установленном порядке.	п.54 ППРвРФ	юридическое лицо ответственный за ПБ
4.	Не вносятся информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п.54 ППРвРФ	юридическое лицо ответственный за ПБ

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

(заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:
Главный государственный инспектор Даниловского,
Любимского и Первомайского районов Ярославской области
по пожарному надзору
(фамилия, инициалы, должность проверяющего)



А.Н. Мохова

«17» июня 2021г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор АБОУ Середской средней школы Абрамова Н.В.



(фамилия, инициалы, должность проверяющего, если имеется), должность руководителя, инициалы должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 17 » июня 2021г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

(4852) 79-09-01
телефон доверия ГУ МЧС России по Ярославской области