



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Даниловскому, Любимскому и Первомайскому районам Ярославской области
152070, г. Данилов, ул. Володарского, 80

г. Данилов
(место составления акта)

«17» июня 2019г.
(дата составления акта)

15.00ч.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного пожарного надзора юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 67

по адресу: Ярославская область, Даниловский район, село Серeda, ул. Октябрьская, д.34

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника ОНДиПР по Даниловскому, Любимскому и Первомайскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Ярославской области Мальгина Андрея Юрьевича № 67 от 03.06.2019г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)
была проведена плановая выездная проверка в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Середской средней школы Даниловского района Ярославской области

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: в период 07.06.-17.06.2019г. 3 рабочих дня 11 часов

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Даниловскому, Любимскому и Первомайскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Ярославской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении плановой (внеплановой), выездной (документарной) проверки, указывать дату и время предъявления (направления по почте) распоряжения) 03.06.2019г.

вручено директору МБОУ Середской средней школы Абрамова Надежда Валентиновна

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: Мохова Анастасия Николаевна государственный инспектор Даниловского, Любимского и Первомайского районов по пожарному надзору

к проверке экспертов, экспертных организаций указывается(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ Середской средней школы Абрамова Надежда Валентиновна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

1) Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Объектом надзора является здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Середской средней школы Даниловского района Ярославской области, III степени огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности здания – Ф1.1, здание одноэтажное каменное; перегородки кирпичные, внутренняя отделка штукатурка, обои, окраска; перекрытия междуэтажные железобетонные, чердачное - деревянные стропила, кровля - металлочерепица, наружные и внутренние капитальные стены кирпичные. Объект оборудован автоматической пожарной сигнализацией; системой оповещения и управления эвакуацией 2-го типа, система пожарной безопасности с круглосуточным мониторингом передачи сигнала о пожаре в автоматическом режиме объектовых систем сигнализации в ПЧ-48 для обеспечения реагирования подразделениями ГПС на поступающие сигналы.

(функциональное назначение объекта, (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. При наличии на территории предприятия нескольких зданий – дается описание: конструктивной и функциональной пожарной опасности всех зданий, пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций. Остальные параметры пожарной опасности даются по наиболее взрывопожароопасному зданию или сооружению. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия).

2) В ходе проведения проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены.	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений.
1.	<p>Расчет огнетушителей не соответствует пунктам 468, 474 настоящих Правил и приложениями №1 и №2 к настоящим Правилам.</p> <p>Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты (в помещении) осуществляется в соответствии с пунктами 468, 474 настоящих Правил и приложениями №1 и №2 к настоящим Правилам в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара.</p> <p>Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды:</p> <p>для пожаров класса А - порошок АВСЕ; для пожаров классов В, С, Е - порошок ВСЕ или АВСЕ; для пожаров класса D - порошок D.</p> <p>В замкнутых помещениях объемом не более 50 куб. метров для тушения пожаров вместо переносных огнетушителей (или дополнительно к ним) могут быть использованы огнетушители самосрабатывающие порошковые.</p> <p>Выбор огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами возможных очагов пожара.</p> <p>При значительных размерах возможных очагов пожара необходимо использовать передвижные огнетушители.</p>	<p>п.70; п.465 Правил противопожарного режима в Российской Федерации</p>	<p>юридическое лицо ответственный за ПБ</p>
2.	<p>Не согласованы специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности</p>	<p>п.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; Приказ МЧС России от 12.12.2007г. №645</p>	<p>юридическое лицо ответственный за ПБ</p>

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля

Введенна

(заполняется при проведении выездной проверки):

Маслова

(подпись проверяющего)

[Подпись]

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые копии документов:

- устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Середской средней школы Даниловского района Ярославской области
- приказ №211 от 30.08.2018г. «о пожарной безопасности»
- удостоверения о прохождении ПТМ от 20.06.2018г.
- акт №35 от 20.06.2018г. на проверку вентиляционных каналов
- договор подряда №328(1)/7 от 01.04.2019г.,
- акт практической отработки плана эвакуации на случай возникновения пожара от 15.05.2019г.
- акт практической отработки плана эвакуации на случай возникновения пожара от 09.10.2018г.
- акт практической отработки плана эвакуации на случай возникновения пожара от 21.11.2018г.
- журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности
- журнал регистрации вводного противопожарного инструктажа
- журнал технического обслуживания огнетушителей
- приемо-сдаточный акт на выполнение огнезащитных работ от 16.09.2016г. (3года)
- технический отчет испытаний электроустановки здания от 03.08.2018г.
- акт проверки состояния пожарной сигнализации и системы оповещения от 05.2019г.

Подписи лиц, проводивших проверку:
государственный инспектор Даниловского,
Любимского и Первомайского районов
по пожарному надзору

(фамилия, инициалы, должность проверяющего)



А.Н. Мохова

А.Н. Мохова

«17» июня 2019г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор МБОУ Середской средней школы Абрамова Надежда
Валентиновна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 17 » июня 2019г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

(4852) 79-09-01

телефон доверия ГУ МЧС России по Ярославской области